

Prüfbericht

Dokumentennummer: (1200/964/17a) – Pan vom 08.11.2017

Auftraggeber: SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstr. 2-8
32760 Detmold

Auftrag vom: 19.09.2017

Inhalt des Auftrags: Prüfung der Wasserundurchlässigkeit an dem
Abdichtungsstoff „AQUAFIN-1K-PREMIUM“

Prüfungsgrundlage: DIN EN 14891:2017-05
„Flüssig zu verarbeitende wasserundurchlässige Produkte
im Verbund mit keramischen Fliesen und Plattenbelägen –
Anforderungen, Prüfverfahren, Konformitätsbewertung,
Klassifizierung und Bezeichnung“

Probennahme: durch den Auftraggeber

Prüfungszeitraum: September bis November 2017

Dieser Prüfbericht umfasst 2 Seiten inkl. Deckblatt.



Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Kürzungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der MPA Braunschweig. Von der MPA nicht veranlasste Übersetzungen dieses Dokuments müssen den Hinweis „Von der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung“ enthalten. Das Deckblatt und die Unterschriftenseite dieses Dokuments sind mit dem Stempel der MPA Braunschweig versehen. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit. Das Probenmaterial ist verbraucht.

1 Auftrag

Die SCHOMBURG GmbH & Co. KG beauftragte die Materialprüfanstalt (MPA) für das Bauwesen mit der Prüfung der Wasserundurchlässigkeit an dem Abdichtungsstoff „AQUAFIN-1K-PREMIUM“. Die Prüfung sollte gemäß DIN EN 14891 durchgeführt werden.

2 Probenmaterial und Prüfkörperherstellung

Bei dem Abdichtungsstoff „AQUAFIN-1K-PREMIUM“ handelt es sich um ein 1-komponentigen, polymermodifiziertem Zementmörtel (CM). Für die Durchführung der Prüfung wurde ein 15 kg Foliensack in die MPA eingeliefert.

Der Abdichtungsstoff wurde mit dem Mischungsverhältnis Pulver : Wasser = 15,0 : 4,0 GT angemischt und gemäß der Verarbeitungsanleitung des Herstellers in der MPA folgendermaßen hergestellt:

| Prüfung gemäß DIN EN 14891 | Prüfkörperbeschreibung |
|-------------------------------------|--|
| Wasserundurchlässigkeit gemäß (A.7) | Grundkörper: 3 Betonplatten (200 mm x 200 mm x 100 mm) Systemaufbau: AQUAFIN-1K-PREMIUM (zweimaliger Auftrag, Trockenschichtdicke: 2,0 mm) |

Nach dem Beschichten lagerten die Probekörper bis zur Prüfung 28 Tage unter Normalbedingungen.

3 Prüfungen und Ergebnisse

Die Ergebnisse der an dem Abdichtungsstoff „AQUAFIN-1K-PREMIUM“ durchgeführten Prüfung sind in der nachstehenden Tabelle unter Angabe der Prüfbedingungen angegeben- und den bestehenden Anforderungen gegenübergestellt.

| Prüfung gemäß DIN EN 14891 | Prüfbedingungen | Prüfergebnisse | Anforderungen |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| Wasserundurchlässigkeit (A.7) | Prüfdruck: 1,5 bar Prüfdauer: 7 d | Wasserundurchlässig Massezunahme (g) 6,6/7,6/7,6 | Wasserundurchlässig Massezunahme ≤ 20 g |



Dr.-Ing. K. Herrmann
Leiter der Prüfstelle



i.A.



M. Pankalla
Sachbearbeiter